

	BEG EM (Einzelmaßnahmen)	BEG WG / BEG NWG																								
Ausschluss ⁷⁾	- gasbetrieben - Raumluft als Wärmequelle	- / -																								
Förderfähig	- Brauchwasser-WP i.V.m. förderfähigem/r Wärmeerzeuger / Lüftungsanlage - Luft/Luft-WP i.V.m. förderfähiger Lüftungstechnik - Luft/Wasser-WP als Kompaktgerät - Luft/Wasser-WP Einzelgeräte - Abluft-WP i.V.m. Lüftungsanlage																									
Zertifizierung	Einzelprüfung nach EN 14511 / EN 14825 ¹⁾																									
Netzdienlichkeit	Kommunikationsschnittstelle, die Signale aus dem Stromsystem empfangen und verarbeiten können, um netzdienlich gesteuert und betrieben werden zu können ²⁾																									
ab 1.1.2025	Anschluss an ein zertifiziertes Smart-Meter-Gateway																									
Kältemittel ⁷⁾	Empfehlung: natürliches Kältemittel																									
ab 1.1.2028	natürliches Kältemittel - R290 Propan - R600a Isobutan - R1270 Propen - R717 Ammoniak - R718 Wasser - R744 Kohlendioxid																									
Geräuschemissionen ³⁾	des Außengeräts gem. Ökodesign-Verordnung ³⁾																									
ab 1.1.2026	10 dB niedriger als Ökodesign-Verordnung ³⁾																									
Jahresarbeitszahl ⁴⁾⁷⁾	≥ 3,0																									
Energieeffizienz ⁵⁾⁷⁾	Beheizung über Wasser <table> <tr> <th>Wärmequelle</th><th>η_s (35°C)</th><th>η_s (55°C)</th></tr> <tr> <td>Luft</td><td>150 %</td><td>125 %</td></tr> <tr> <td>Erdwärme</td><td>180 %</td><td>140 %</td></tr> <tr> <td>Wasser</td><td>180 %</td><td>140 %</td></tr> <tr> <td>Sonstige</td><td>180 %</td><td>140 %</td></tr> </table> Beheizung über Luft <table> <tr> <th>Wärmequelle</th><th>bis 12 kW</th><th>> 12 kW</th></tr> <tr> <td>Luft ≤ 12 kW⁶⁾</td><td>181 %, A++ o. A+++</td><td></td></tr> <tr> <td>sonstige > 12 kW⁶⁾</td><td>150 %</td><td></td></tr> </table>	Wärmequelle	η_s (35°C)	η_s (55°C)	Luft	150 %	125 %	Erdwärme	180 %	140 %	Wasser	180 %	140 %	Sonstige	180 %	140 %	Wärmequelle	bis 12 kW	> 12 kW	Luft ≤ 12 kW ⁶⁾	181 %, A++ o. A+++		sonstige > 12 kW ⁶⁾	150 %		¹⁾ ... oder darauf basierende Zertifizierung nach einem der etablierten europäischen Baureihenreglements (EHPA, Keymark, EUROVENT ECO, MCS, NF etc.) durch ein nach ISO 17025 akkreditiertes Prüfinstitut ²⁾ Wärmepumpen müssen über eine digitale Schnittstelle (Code of Conduct for Energy Smart Appliances der EU) verfügen, über die sie automatisiert netzdienlich aktiviert und betrieben werden können. Einbindung in Energiemanagementsystem, intelligentes Messsystem (iMSys) ³⁾ Geräuschemissionsgrenzwerte der Europäischen Durchführungsverordnung Nr. 813/2013 (Ökodesign-Verordnung) ⁴⁾ gem. VDI 4650 Blatt 1:2019 ⁵⁾ Jahreszeitliche Raumheizungs-Energieeffizienz Werte in VDI 3805, bei Herstellern, förderfähige WP BAFA ⁶⁾ Heizleistung, bei Geräten mit Kühlfunktion Kühlleistung (siehe EU 206/2012)
Wärmequelle	η_s (35°C)	η_s (55°C)																								
Luft	150 %	125 %																								
Erdwärme	180 %	140 %																								
Wasser	180 %	140 %																								
Sonstige	180 %	140 %																								
Wärmequelle	bis 12 kW	> 12 kW																								
Luft ≤ 12 kW ⁶⁾	181 %, A++ o. A+++																									
sonstige > 12 kW ⁶⁾	150 %																									
Qualitätssicherung	Sole/Wasser-Wärmepumpe - Bohrfirmen müssen nach der techn. Regel DVGW W120-2 - Bohrungen über verschuldensunabhängig Versicherungen absichern																									
Nachweise	- Bestätigung eines Fachunternehmens über die Durchführung des hydr. Abgleichs - Fachunternehmererklärungen - Nachweis JAZ gem. Berechnungen nach VDI 4650 Blatt 1:2019-03 - Sole/Wasser-WP: Vorlage eines DVGW W 120-2 Zertifikats - Sole/Wasser-WP: Vorlage eines Versicherungsscheins und eines Zahlungsnachweises - Vorhabenbezogene Rechnungen und Nachweise über die geleisteten Zahlungen, Aufstellung der förderfähigen Investitionsmaßnahmen und -kosten - Vorlage eines Prüfberichtes bzw. Prüfzertifikats (s. Zertifizierung) - Herstellernachweis Netzdienlichkeit - Herstellernachweis produktspezifische Kenndaten und Geräteeigenschaften - Hinweis: Förderfähige WP siehe Anlagenliste des BAFA																									

Alle Angaben ohne Gewähr!